	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Talep No: SİVİL SAVUNMA/20816 **SON TEKLİF VERME TARİH 20/11/2025 SAAT 10:00' a kadar**

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler.

Fatih YAHNİK
Ticaret Sefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Bedel (TL)
1	5 KĞ'LIK CO2'li YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU	9		
2	50 KĞ'LIK KONSANTRE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUMU	26		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Fax: 0344 524 25 80 - 82
E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr Dahili: 24046 Teknik Konularda : Ali Rıza GÖKYAR Dahili:24011

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternetif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6- Komisyon kararlarında (‰ 5,69) sözleşme yapılması halinde (‰ 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve İmza

YANGIN TÜPÜ DOLUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU:

EÜAŞ Afşin-Elbistan-B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan, aşağıda miktarları belirtilen köpüklü yangın söndürme cihazları ve karbondioksit (CO2)'li yangın söndürme cihazlarının TSE Standardına ve DIN normlarına uygun şekilde işletmemizden alınarak bakımları, testleri ve dolumu yapılıp EÜAŞ'a teslimidir.

2.MİKTAR:

a) 9 Adet 5 kg'lık CO2'li yangın söndürme cihazı dolumu,
b) 26 Adet 50 kg'lık Konsantre köpüklü yangın söndürme tüpü dolumu

3- KARBONDİOKSİT (CO2)'Lİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUMU İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR:

a)-TSE EN 3 kapsamındaki bütün şartları kapsamalı,
b)-Gövde dip kaynağı yüksek frekanslı elektrik direnç kaynağı ile yapılmış olmalı,
c)-Gövde yekpare sıvama ile imal edilmiş olmalı,
d)- Gövde RAL 3000 elektrostatik Polyester toz boya ile boyanmalı.
e)-Tüpler içindeki Karbondioksit (CO2) gazı min.% 99,9 olacaktır. Bu safiyeti belgelendirilecek ve firma tarafından garanti edilecektir.
f) Tüplerin söndürücü maddesi TS 2603 norm ve standartlarına uygun olmalıdır.
g)Tüplerin kullanma talimatı fosforlu olacak Cihazların söndürücü maddesi 4 yıl garantili olacak ve firmaca yıllık periyodik kontroller yapılacak olup bu dört yıl süre zarfında mühürleri kopartılmadıkları halde manometrelerinde
Cihaz gövde ve aksesuarları 4 yıl üretim hatalarına karşı garanti kapsamında olacaktır.

4-KÖPÜKLÜ KONSANTRASYONLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUMU İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR:

a)TS EN 1866' ya göre 30 bar hidrostatik basınç tarihi gelen basıncı ve sızdırmazlık testinden geçirilecek.
b) %6 Kullanım oranında AFFF (aqua film forming foam)Yangın söndürme köpüğü konsantresi olacak. Bu safiyet firma tarafından belgelendirilecek ve garanti edilecek. Teklifte afff köpüğünün markası belirtilecek ve orijinal katalogu da verilecek.
c) Bakım dolumu yapılan cihazlar dolum hatalarına karşı garantili olacak. Garanti süresi içerisinde mührü koparılmadan, kendiliğinden boşalan cihazlar ücretsiz olarak değiştirilir.Tetik tertibatı ve hortumlarında deforme olanlar değiştirilir Dolum tarihi, kontrol

5-BU İHALEDE T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN 91/16-17 TEBLİĞİNE GÖRE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU YAPILIR;

DOLUMU YAPACAK FİRMANIN:
1- Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
2-TSE belgeli Yangın Söndürücüler Dolum, Bakım ve Hidrostatik Yeterlilik Belgesi,
3-Firmanın ürünleri TS 862-EN 3 Belgeli –İmalat Yeterlilik Belgeli olmalıdır.
4-Kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli tüpler,TS 862-EN 3 ve TS 11169,norm ve standartlarına uygun olmalıdır.
5-İhaleye katılan firmalar yukarıdaki istenilen resmi belgelerin asılarını, noter onaylı veya suretlerini EÜAŞ'a ibraz etmek yükümlülüğündedir.

6-TEKLİFTE BELİRTİLECEK FİYATLAR:

a)- 2. Maddede belirtilen tüplerin dolumu ile ilgili olarak her bir kalemi için TL/kg. fiyat verilecektir.
b)-Hortum, sifon manometre,vana v.b. gibi elemanların birim fiyatları TL/ad.

7- DİĞER HUSUSLAR

1)- Test süresi dolmuş bakımsız tüplere kesinlikle gaz dolumu yapılmayacaktır. Tüpler test edilecek ve seri numaralarına göre belgelendirilecektir.

2)- Garanti süresi içerisinde EÜAŞ gerekli gördüğü zamanlarda yangın söndürme cihazlarından sondaj usulü numune alıp kimyasal analizini yaptıracaktır. Test ücreti firma tarafından ödenecektir. İşletmemizde bulunan yangın tüpleri bulunduğu yerlerden EÜAŞ elemanı nezaretinde firma görevlilerince toplanacak, dolu tüplerin boşaltımı yapılarak tutanakla firmaya teslim edilecektir. Firma tarafından dolumu yapılan tüpler EÜAŞ elemanı nezaretinde firma elemanlarınca yerlerine bırakılacaktır.

3)- İhaleyi alan firma dolum yaptığı cihazlara en az 4 (dört) yıl garanti verecektir. Firma 6 ayda bir yangın söndürme cihazlarını, idare yetkililerinin nezaretinde, kullanıldığı yerlere giderek periyodik kontrol yapacaklardır. Bu işler için firma tarafından ücret talep edilmeyecektir.

4)- Yangın söndürme cihazlarının seri numaraları, boyama ve bakımında görünür halde bırakılacaktır. Seri numaraları görünmeyen tüplerin görünür hale getirilmesi firma tarafından sağlanacaktır. Düzenlenen fatura ve ekinde verilecek bakımlarla ilgili bilgi listesi seri numaralarına göre yapılacaktır.

5)-İhaleyi alan firma dolum, bakım ve test yaptığı tüpleri standartlara uygun şekilde etiketlendirecektir.

6)- Eski tüpteki değişmesi gereken hortum, sifon, manometre, vana v.b parçalar EÜAŞ elamanı ile birlikte tespit edilecek ve tutanak altına alınarak TSE'ye uygun yeni parçalarla değiştirecek ve eski parçalar tüplerin tesliminde EÜAŞ' a iade edilecektir. Fiyatlandırma teklifindeki fiyatlara göre olacaktır.

7)-Firma alımdan sonra yangın söndürücülerin bakım ve tamirini TS-11748, TS-11827'yegöre yapacaktır.

8-TESLİM YERİ:

EÜAŞ Afşin-Elbistan-B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'dür.

9-FİYAT :

Nakliyat (yükleme ve indirme dahil) firmaya ait olmak üzere EÜAŞ teslimi fiyat verilecektir.

10-MUAYENE VE TESELLÜM :

a)Tüplerin tamamının tüp içinde bulunan gazın ve tozu kğ miktarı belirtilecektir.

b)Tüplerin boş ağırlıkları EÜAŞ kantarında tartılıp tutanakla teslim edilir,dolumdan gelen tüpler dolu ağırlıkları EÜAŞ kantarında tartılıp tutanakla teslim alınır.Net ağırlıklı üzerinden ödeme yapılır.Ödemeler EÜAŞ ödeme planına göre yapılır.

c)Dolum yapılan cihazlardan %2'si sondaj usulü seçilerek yangın söndürme denemesi yaptırılacak cihazlar yapılan deney yangınını söndürürse tesellüm yapılacak, söndürmez ise teklif veren firma hiçbir ücret talep etmeden bütün tüpleri 20 (yirmi) iş günü içerisinde yeniden dolduracak. İkinci dolum sonrasında da deneme yangını söndürülemezse firmanın kesin teminatı irat kaydedilecek ve firma nam ve hesabına ihaleye çıkılacaktır.

Kurumun gerek görmesi halinde satış yapan firmanın ürünleri dolum bakım yapılanlarda söndürme maddesi, yeni alımlarda ise tüp komple TSE laboratuarlarına idarece muayene ve deneye tabi tutturulabileceklerdir. Muayene ve deney ücretlerini satıcı firma ödeyecektir.

d)Deneme yangını için boşaltılan cihazlar firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.

e)Dolum için teklif veren firma yukarıdaki hususları aynen yerine getireceğini taahhüt etmiş kabul edilir.