

FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
	Revizyon No	3
	Revizyon Tarihi	15.11.2019
	Yayın Tarihi	22.03.2019
	Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı :

AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ KOORDİNASYON VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Talep No: Ölçü Kontrol Mühendisliği/692

SON TEKLİF VERME TARİHİ 28.09.2026/SAAT 15:00'e kadar

İşletmemizin ihtiyacı olan ve aşağıda ayrıntıları verilen malzemeye ilişkin olarak hazırlayacağınız fiyatınızı 28.09.2026 tarih ve saat 15:00'a kadar faks çekilmesi, mail gönderilmesi veya elden Müdürlüğümüze teslim edilmesini rica ederiz.

Hacı DUMAN

Ticaret ve personel Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet/kg/Lit)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Bedel (TL)
1	BESLEME PANOSU ALIM	1 adet		
			TOPLAM TUTAR :	

İlgili Personel : Fethiye ALPAY Tel: 0(344) 5242204 Dahili: 1133 Fax: 0(344)5242202
E-Posta: fethiye.alpay@euas.gov.tr
Teknik Konularda : Alper GÖKCECIK Tel: 0(344)5242204 Dahili:1186 Fax: 0(344)5242202

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklifler KDV hariç Türk Lirası verilecektir.
- 2- Malzemenin teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günüdür.
- 3- Malzemenin teslim yeri, Afşin Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon Ve İşletme Müdürlüğü
- 4- Ödeme, malzemenin eksiksiz teslimine müteakip Eüaş'ın ödeme planına göre yapılır.
- 5- Teklif 30 takvim günü geçerlidir.
- 6- Komisyon kararlarında %5,69 Sözleşme yapılması halinde sipariş tutarının %15,17 binde binbeşyüzonyedi oranındaki sözleşme pulu bedeli satıcı tarafından ödenecektir.
- 7- Malzeme ekli teknik şartname esaslarına uygun olacaktır.
- 8- TEKLİFLER; KAPALI ZARF USULÜ, FAKS YOLU veya fethiye.alpay@euas.gov.tr Mail ADRESİNE GÖNDERİLEBİLİR.

9- Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1 V. Amme Alacağı Odenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları maddesinde belirtilen güncel limit (5.000 TL) ve üzeri ödemelerde 6183 sayılı yasanın 22/a maddesine uygun Vergi Borcu Yoktur belgesi istenecektir.

Alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin Tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih:/.../2026
İstekli Firma Ad/Unvan
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1- KONU:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 1 adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu İşletme Müdürlüğü teslimi satın alınması işidir.

2- KISALTMALAR:

Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeyi sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3- MALZEME LİSTESİ

SAYI	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	ADET
1	Besleme Panosu	Giriş Voltaj Değeri(AC) 400V Voltaj Tolerans %10 Çıkış Güç (kW) 22 kW Çıkış Amper 32A Çıkış Voltajı(AC) 400V Çalışma Sıcaklığı Alt -30 Çalışma Sıcaklığı Üst 50 Kasa Türü Kutulu - Enclosed IP Sınıfı IP 54 ve IP 65 Verim (%) 95 Çıkış Sayısı 1	1

4- TEKNİK ÖZELLİK VE İSTEKLER:

4.1- Listede alınacak olan malzemenin adeti belirtilmiştir. Şarj cihazı beslemesi için panodan enerjiyi yüklenici çekecektir. Kullanacağı kablo kesiti ve tipi 5x10 mm² NYY olacaktır. Kablo uzunluğu 1(bir) metredir.

4.2- Yüklenici tarafından Şarj cihazından önce bir adet 4P-40A MCB Tip C sigorta konulacaktır.

4.3- Şarj cihazının montajı İŞLETME personelinin gösterdiği yere YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

4.3-Teslim edilecek malzemeler İŞLETME'ye listede belirtilen malzeme cinsi ve özelliklerine uygun olarak, İŞLETME onayı ile teslim edilecektir.

4.4- İSTEKLİ fiyat teklifi verirken marka, model ve teslimat zamanını da belirtecektir. Muadil ürün teklif edilmesi durumunda İSTEKLİ teknik özellikleri belirten doküman koyacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır.

4.5- Ürün kartla çalışacak kartlar yüklenici tarafından ürün montajı ile İşletmeye teslim edilecektir. En az 2 adet kart olacaktır.

4.6- 22 Kw güç değerine kadar değişken güçlerde şarj edebilme özelliği bulunacaktır.

4.7- Ürünün kurulumunu ve montajını yüklenici yapacaktır.

4.8- Üründe Acil durum butonu bulunmalıdır.