

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: BGA /18640

SON TEKLİF VERME TARİH/28/07/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktari,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,KİK 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA KENDİNDEN EMİŞLİ, AÇIK ÇARKLI SANTRİFÜJ POMPA (MOTORU İLE BİRLİKTE) ALIMI	1		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00
E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82
Teknik Konularda :Doğan AYDOS Dahili:24109

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve imza

TEKNİK ŞARTNAME

1- KONU:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü' nün ihtiyacı olan Santrifüj Pompa için teknik şartname hükümlerine göre santral teslimi satın alınması işidir.

2-MALZEME ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI:

2.1- İŞİN MİKTARI :

Kalem No	İşletme Ambar Kodu	Ürün Tanımı	Adet
1	53016C1254331	Kendinden Emişli, Açık Çarklı Santrifüj Pompa (Motor ile birlikte)	1

3- İŞİN TARİFİ, YAPILIŞ ŞEKLİ ve YÜKLENİCİ SORUMLUKLARI :

- 3.1- YÜKLENİCİ siparişe müteakiben 20 (yirmi) takvim günü içerisinde işletmeye teslim edecektir.
- 3.2- YÜKLENİCİ' nin önerdiği pompa teknik şartnamedeki teknik özelliklerde olacaktır.
- 3.3- YÜKLENİCİ, Santrifüj Pompa ve pompa motorunu birlikte teslim edecektir.
- 3.4- Elimizde yedek ürün olmadığı için numune verilemeyecektir.
- 3.5- YÜKLENİCİ' nin teknik şartnamede yazan şartlarını yerine getirmediği tespit edildiği takdirde İŞLETME siparişi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
- 3.6- YÜKLENİCİ, sipariş geçilen ürünleri İşletmemizde yerinde inceleyebilecek ve pompaya ait gerekli teknik verileri kendisi hazırlayabilecektir.
- 3.7- Ek-1 de pompaya ait teknik özellikler belirtilmiştir.
- 3.8- Özel imalat yoktur.

4-MUAYENE VE TESELLÜM :

- 4.1- İşletme ambarına getirilen pompanın standartları kontrol edilecektir, şartnameye uygun değilse kabul edilmeyecektir.
- 4.2- Teslim edilen pompanın montajı yapılacak ve 10 günlük deneme süresi olacaktır.
- 4.3- Yüklenicinin teslim edeceği ürünler ambalajlanmış bir şekilde İşletmemize getirilecektir. Ürün teknik özelliklerinin veya ambalajının uygun olmaması halinde, gelen ürünler yükleniciye iade edilecektir.
- 4.4- İmalat hatası sebebiyle hasarlanan ürünler YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak uygun nitelikteki yenisiyle değiştirilecek olup, değişen ürünler İŞLETME' ye teslim edilecek ve yapılacak değişimde nakliye ücreti YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.

5. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER

5.1- İstekliler teklif ettiği ürünün marka, model, ölçü, boyut ve teknik özelliklerinin gösterir belgeleri teklif ekinde sunacaktır.

6-SEVKİYAT PROGRAMI:

6.1- Teslim yeri İşletme Müdürlüğü Ambarlarıdır. Satın alınacak ürünün nakliye ve diğer masrafları da yükleniciye aittir.

7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1- İstekliler, doğrudan temin konusu santrifüj pompa için İşletme Müdürlüğü teslimi olarak birim ve toplam fiyat vereceklerdir. Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

İstekliler döviz cinsinden de teklif verebileceklerdir.

8. ÖDEME

8.1- Ödemeye esas para birimi TL dir.

8.2- Tesellüm bölümünde bahsedilen kontrollerde bir eksiklik ve kusur tespit edilmemesi halinde İşletmemize teslim edilen ürünlerin bedeli İşletmemizin planına göre ödenecektir.

Doğan AYDOS
Makine Mühendisi



Çağrı KILINÇ
Baş Mühendis



Ek-1

SANTRİFÜJ POMPA için İSTENİLEN ÖZELLİKLER

Debi: 200 m³/h

Basma Yüksekliği: 22 m.

Emme Derinliği: 7 m.

Çark Malzemesi: QT400-18 veya 316 L

Max. Basınç: 0,29 Mpa

Sıvı Ph: 5~9

Sıvı Yoğunluğu $\approx 1,2$ kg/m³

Sıvı Sıcaklığı ≈ 40 °C

Boru Emiş Çapı: 150 mm

Boru Çıkış Çapı: 150 mm

Çark Tipi : Açık Çarklı

İSTENEN POMPA VE MOTOR PERFORMANS TABLOSU

Performance table

Model	PRM	Q		H	Motor		Inlet & Outlet	Max. Solids (mm)	Max. Suction Head (m)
		(m ³ /h)	(l/s)		(kW)	(hp)			
	650	100	27.8	3.5	3	4	150 (6")	76	2.4
	750*	125	34.7	4.5	4	5.5			2.7
	850	150	41.7	5.5	7.5	10			3.6
	950*	160	44.4	7.5	7.5	10			4.2
	1050	180	50.0	9.0	11	15			5.5
	1150	200	55.6	10.0	15	20			6.4
	1250	220	61.1	12.5	22	30			6.4
	1350	230	63.9	15.0	30	40			6.7
	1450*	250	69.4	17.0	30	40			7.0
	*1550	280	77.8	18.0	37	50			7.6

Operating table

Model	PRM	Q (m ³ /h)	50	80	120	150	180	210	240	270	300
	650	H (m)	5.0	4.2	3.1						
	750*			6.0	4.7	3.6					
	850			8.0	7.0	5.5					
	950*			11.0	9.5	7.5	6.8				
	1050			13.0	11.0	10.0	9.0	7.5			
	1150			16.0	14.0	12.8	11.2	10.0	8.0		
	1250				17.0	15.5	14.0	12.7	10.5		
	1350				20.5	19.0	17.5	15.5	14.0	12.0	
	1450*				24.0	22.0	21.0	19.0	17.0	15.0	13.0
	*1550				28.0	26.0	24.5	22.7	20.5	18.5	16.5

Yukarıda kendinden emişli açık fanlı santrifüj pompa için teknik özellikler belirtilmiştir.