



FİYAT İSTEME FORMU

Doküman No	04.02.FR.09
Revizyon No	3
Revizyon Tarihi	15.11.2019
Yayın Tarihi	22.03.2019
Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: ÖLÇÜ KONT./18930

SON TEKLİF VERME TARİH 03 /10/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr/ihaleler

Fatih YANIK
Ticaret Safi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA KABİN BOY FOTOSEL SETİ DT42 ALIM	1		
2	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA ASANSÖR KAPI SİVİCİ NEME VE TOZA DAYANIKLI BERNSTEIN KAPI KONTAĞI ALIM	10		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Ünvan Kaşe
ve İmza

HİZMET
Özel
TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan kapı sivici ve fotosel setinin santral teslimi satın alınması işidir.

2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI

Kalem No	Temini Yapılacak Malzeme	Miktar
1	Kabin boy fotosel seti DT42	1 adet
2	Asansör kapı sivici neme ve toza dayanıklı Bernstein kapı kontağı	10 adet

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4.1 Teklif edilecek cihazlar CE uygunluk belgeli olacaktır.
- 4.2 Cihazlar ilgili EN 81-20, EN ve IEC standartlarına uygun olmalıdır.
- 4.3 Tüm ürünler asansör ortamındaki titreşim, nem, toz ve sıcaklık koşullarına dayanıklı olacaktır.
- 4.4 Elektriksel bağlantılar güvenli, yalıtılmış ve korumalı olacaktır.
- 4.5 Kabloleme düzenli yapılacak ve bakım kolaylığı sağlayacaktır.
- 4.6 Montaj, devreye alma ve bakım kolay yapılabilir olmalıdır.
- 4.7 Bernstein marka kapı kontağı kapıların açık/kapalı durumunu güvenilir şekilde algılayacaktır.
- 4.8 Kapı kontağı, kapı kapanmadan asansörün hareket etmesine izin vermeyecektir.
- 4.9 Kapı kontağı pozitif açma prensibine sahip olacaktır.
- 4.10 Mekanik ömrü en az 10 milyon çevrim olacaktır.
- 4.11 Koruma sınıfı en az IP54 olacaktır.
- 4.12 Kontaklar 24 V DC ve/veya 230 V AC ile çalışabilir olacaktır.
- 4.13 Kontak malzemesi düşük dirençli, uzun ömürlü gümüş alaşım veya eşdeğer olacaktır.
- 4.14 Kontak montajı için gerekli aktüatör ve bağlantı elemanlarıyla birlikte sağlanacaktır.
- 4.15 Kapı kontağı titreşim ve darbelere dayanıklı olacak şekilde sabitlenecektir.
- 4.16 Servis sırasında kolayca değiştirilebilir ve kontrol edilebilir yapıda olacaktır.
- 4.17 DT42 kabin boy fotosel seti kapı kapanırken kişi veya cisim algıladığında kapının açılmasını sağlayacaktır.

- 4.18 Fotosel algılama mesafesi en az 350 cm olacaktır.
- 4.19 Fotosel üzerinde toplam 42 LED bulunacaktır.
- 4.20 İki LED arasındaki mesafe 44 mm olacaktır.
- 4.21 Tepki süresi 220 ms'den düşük olacaktır.
- 4.22 Fotosel güç ve alarm durumlarını LED göstergeler ile gösterecektir.
- 4.23 Fotosel 5 dakika sonunda otomatik uyku moduna geçebilecektir.
- 4.24 Fotosel çalışma gerilimi 24 V AC/DC veya 110-240 V AC, 50/60 Hz olacaktır.
- 4.25 Fotosel güç tüketimi en fazla 3 W olacaktır.
- 4.26 Fotosel çıkış tipi NC ve NO röle kontağı olacaktır.
- 4.27 Röle kontak özellikleri en az 3 A, 125 VAC veya 1 A, 24 V DC olacaktır (versiyona göre).
- 4.28 Kablo uzunluğu en az 320 cm olacaktır (4x0,22 mm LIYCY kablo).
- 4.29 Fotosel profil uzunluğu en az 200 cm olacaktır.
- 4.30 Fotosel koruma sınıfı en az IP54 olacaktır.
- 4.31 Fotosel kolay hizalanabilir ve bakım yapılabilir yapıda olacaktır.
- 4.32 Montaj için gerekli tüm braket ve bağlantı elemanları sağlanacaktır.
- 4.33 Tüm kablo geçişleri ve bağlantı noktaları yalıtımlı ve korumalı olacaktır.
- 4.34 Fotosel titreşim, toz, nem ve sıcaklığa karşı dayanıklı olacaktır.
- 4.35 Kontak ve fotosel çıkışları Schindler marka kontrol panosu ile uyumlu olacaktır.
- 4.36 Arıza durumlarında sistem güvenli moda çalışmaya devam edecektir.
- 4.37 Montaj ve kablolama şemaları Schindler kontrol sistemiyle uyumlu olacaktır.
- 4.38 Tüm cihazlar devreye alma sırasında ayrı ayrı test edilebilir olacaktır.
- 4.39 Muadil olarak temin edilecek cihazlarda çıkabilecek tüm uyumsuzlukları gidermek ve cihazları sistemde çalışır vaziyette teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.
- 4.40 Ürünlerin bir kısmı yedek malzeme olarak temin edilecektir. Ürünün depolama, saklama koşuluyla ilgili ürüne özel bir durum mevcut ise YÜKLENİCİ tarafından yazılı olarak İŞLETMEYE bildirilecektir.
- 4.41 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan teknik özellikleri sağlamalı, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.
- 4.42 Yılda 365 gün, günde 24 saat çalışmaya uygun olmalıdır.
- 4.43 Ürünler özel imalat değildir.

A

N

- 4.44 Teklif edilecek cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu ise montaj işletme personeli tarafından yapılacaktır. Cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu olmaması halinde yüklenici cihazları sisteme monte edecek, çıkabilecek tüm uyumsuzlukları giderecek ve cihazları sistemde sorunsuz çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 4.45 Montajdan sonra 15 gün süre ile cihazlar denenecek ve sorunsuz çalıştığı tespit edilirse kabul işlemleri yapılacaktır.
- 4.46 EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekliye/yükleniciye aittir.

5. TEKLİF VERME

- 5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.
- 5.2 İSTEKLİ teklif vermeden önce, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışma şartlarını yerinde inceleyecektir. **Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.**

6. MUAYENE VE TESELLÜM

- 6.1 YÜKLENİCİ' nin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- 6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

- 7.1 Teslim edilecek malzemenin nakliye ve diğer tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.
- 7.2 Teslimat toplu yapılacak olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.
- 7.3 **Teslim süresi** siparişi müteakip 45 (kırk beş) takvim günüdür.
- 7.4 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere TL cinsinden toplam fiyat olarak verilecektir.
- 7.5 Ödeme, YÜKLENİCİ'nin malzemeyi İŞLETME sahasına getirmesi ve İŞLETME yetkililerinin kontrollerinden ve gerekli belgeleri düzenlemesinden sonra, İŞLETME'nin planına göre yapılacaktır.
- 7.6 İthal yolla temin edilecek olan ürün işletme ambarına teslim edilinceye kadar ki gümrük işlemleri, harç, nakliye vb. tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.