

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No:BGA-/17962

SON TEKLİF VERME TARİH/...../...../2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. **Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).**


Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (ADET)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	BEZ KOMPANSATÖR (160 cm eninde her 2 yüzü teflon lamineli cam elyaf kumaş 1mm kalınlık)	80 m ²		
2	BEZ KOMPANSATÖR (15 cm eninde Elyaf kumaş 1mm kalınlık)	30 m ²		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046

Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda : Doğan AYDOS Dahili:24109

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan Bez Kompansatörün santral teslimi satın alınması işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

a.Listede belirtilen Bez Kompansatör ve Elyaf Kumaş alımı yapılacaktır.Kompansatöre ait teknik özellikler Ek-1 de verilmiştir.

Kalem No	EÜAŞ Ambar Kodu	Malzeme Tanımı	Miktar
1	2342405991616	160 cm eninde her 2 yüzü teflon lamineli cam elyaf kumaş 1 mm kalınlık (Bez Kompansatör)	80 m2 (metrekare)
2	2342405011617	15 cm eninde Elyaf Kumaş 1 mm kalınlık	30 m2 (metrekare)

3. TEKLİF VERME

Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere birim fiyat olarak verilecek ancak değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

4. TESELLÜM

- Malzemenin teslim yeri İşletmemiz ambarlarıdır.
- Malzemelerin teslim süresi **50 (elli) takvim günüdür.**
- Ürünlerin ambalajında veya kendilerinde herhangi bir ezilme veya hasar olması durumunda kabul edilmeyecektir.
- Bez kompansatör baca gazı hattında kullanılacak olup asite karşı dayanıklı olacaktır. Baca gazı yoğunluğu zaman bezde herhangi bir deformasyon olmayacaktır.
- Kompansatör, Ek-1 de paylaşılan teknik özellikleri sağlamak zorundadır. Aksi halde kabulü yapılmayacaktır.
- İstekli, teklif ekinde bez kompansatöre ait teknik özellikleri belirten bir katalog sunacaktır. Aksi halde teklifi geçersiz sayılacaktır.

5. ÖDEME

Tesellüm bölümünde bahsedilen istek ve özelliklerde bir eksiklik ve kusur tespit edilmemesi halinde işletmemizin planına göre ödeme yapılacaktır.

Ek-1:Talep Edilen Bez Kompansatör Teknik Özellikleri

Doğan AYDOS
Makine Mühendisi

Çağrı KILINÇ
Başmühendis

EK-1

<u>Physical Property</u>	<u>Test Method</u>	<u>English</u>	<u>Metric</u>
Composite Weight, Nom	Basis Weight	38.0 oz/yd ²	1300 g/m ²
Composite Thickness, Nom	ASTM D1777	.040 inch	1.0mm
Tensile Strength, Min	ASTM D4851	600 lbs/inch (MD) 600 lbs/inch (XD)	6000 N/50mm [MD] 6000 N/50mm [XD]
Permeation Resistance ¹	ASTM F739	0.0 perm	0.0 ng/N
Trapezoidal Tear Strength, Min	ASTM D4851	50 lbs/inch (MD) 50 lbs/inch (XD)	222 N [MD] 222 N [XD]
Adhesion Strength, Min	ASTM D4851	5 lbs/inch	45 N/50mm
Flexural Endurance [-1]	ASTM D4851 60% to 100%	75% average	
Low Temperature Resistance	ASTM D1790 -75°F [-60°C]	Remains Flexible No Delamination	
High Temperature Resistance	ASTM D1790 +600°F [+316°C]	Remains Flexible No Delamination	
Water Immersion	24 hours @ 73° [23°C]	No Delamination	
Mold Resistance	ASTM C665 / C1338 ASTM G21 [both sides]	No Growth No Growth	

