



## FİYAT İSTEME FORMU

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman No      | 04.02.FR.09 |
| Revizyon No     | 3           |
| Revizyon Tarihi | 15.11.2019  |
| Yayın Tarihi    | 22.03.2019  |
| Sayfa No        | 1/1         |

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: **ÖLÇÜ KONTROL/18939**

SON TEKLİF VERME TARİH/ **22.09** /2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).

Fatih YANIK  
Ticaret Şefi

### FİYAT TEKLİFİ

| Sıra                                                                                                                                                                  | Malzeme                                                              | Miktar<br>(Adet) | Birim Fiyatı<br>(TL) (\$) (€) | Toplam Bedel<br>(TL) (\$) (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | SELENOİD YÖNLENDİRME VALFİ<br>(Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre) | 50<br>Adet       |                               |                               |
| Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir.<br>Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen<br>Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. |                                                                      |                  | KDV HARIÇ<br>TOPLAM TUTAR:    |                               |

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

#### TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69 ) sözleşme yapılması halinde (% 9,48 ) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve

İmza



## TEKNİK ŞARTNAME

## 1. KONU

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan selenoid yönlendirme valfinin santral teslimi satın alınması işidir.


## 2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeyi sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

## 3.İŞİN KAPSAMI

| Malzmenin Cinsi            | Miktarı |
|----------------------------|---------|
| Selenoid Yönlendirme Valfi | 50 adet |

## 4.TEKNİK ÖZELLİKLER



- 4.1 Halihazırda santralımızda Pneubig 4V420-15 selenoidi kullanılmaktadır. Söz konusu malzemenin aynısı ya da muadili 50 adet alınacaktır. Marka model bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
- 4.2 Teklif edilecek cihaz **5/2 yön kontrol valfi** tipinde olacaktır.
- 4.3 Teklif edilecek cihaz **220 VAC çift bobinli (double solenoid)** tipte olacaktır.



- 4.4 Teklif edilecek cihaz ile birlikte **bobinler ve LED göstergeli şeffaf DIN43650 tip soketler** verilecektir.
- 4.5 Teklif edilecek cihazın **çalışma basıncı** 0,15 ... 0,8 MPa aralığında olacaktır.
- 4.6 Teklif edilecek cihazın bağlantı portları **P (besleme), A ve B (çıkışlar), R ve S (egzozlar)** olacaktır.
- 4.7 Teklif edilecek cihazın port bağlantı çapı **G 1/2" (BSPP 1/2") dişli** olacaktır.
- 4.8 Teklif edilecek cihazın **çalışma sıcaklığı** -5 ... +60 °C aralığında olacaktır.
- 4.9 Teklif edilecek cihazın gövdesi **alüminyum alaşımlı**, iç parçaları **paslanmaz çelik** malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 4.10 Teklif edilecek cihaz **minimum 50 milyon çevrim** ömür garantisine sahip olacaktır.
- 4.11 Teklif edilecek cihazın bobinleri **220 VAC beslemeli, IP65 koruma sınıfında, DIN 43650 konektörlü** olacaktır.
- 4.12 Teklif edilecek cihazın bobin soketleri **şeffaf tip, LED göstergeli** olacaktır.
- 4.13 Teklif edilecek cihaz **CE ve ISO sertifikalarına** sahip olacaktır.
- 4.14 Ortaya çıkabilecek tüm uyumsuzluklar(Mekanik,elektriksel vs.) **YÜKLENİCİ** tarafından giderilecektir.
- 4.15 Yılda 365 gün, günde 24 saat çalışmaya uygun olmalıdır.
- 4.16 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan teknik özellikleri sağlamalı, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde **İŞLETME** tarafından reddedilecektir.
- 4.17 **YÜKLENİCİ**, **İŞLETME**'nin ihtiyaç duyması halinde, ilgili personellerimize gerekli eğitimleri İşletme Müdürlüğünde verecek, **YÜKLENİCİ** tarafından eğitim için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

## 5. TEKLİF VERME

- 5.1 **İSTEKLİ**, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecektir. **İŞLETME** teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.
- 5.2 **İSTEKLİ** istediği takdirde, **İŞLETME** personeli nezaretinde cihazların çalışacağı ortamı yerinde görebilir. Teklif vermek ve taahhüde girmek için gerekli tüm bilgileri temin etmek İsteklinin sorumluluğundadır.

## 6. MUAYENE VE TESELLÜM

- 6.1 **YÜKLENİCİ**' nin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış, ambalaj ağızları açılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir
- 6.2 Malzemeler tesellümden önce, denenmek üzere 7(yedi) gün içerisinde **İŞLETME** personeli tarafından sisteme monte edilecek olup **YÜKLENİCİ** bu deneme sürecine nezaret edebilecektir. Çıkacak uyumsuzlukları **YÜKLENİCİ** giderecektir. Deneme süresi esnasında malzemenin teknik şartnameye ve/veya sisteme

uygunsuzluğu tespit edilirse malzemeler YÜKLENİCİ' ye koşulsuz iade edilecektir. YÜKLENİCİ'nin bu durumda hiçbir bedel ve hak talebinde bulunması söz konusu değildir.

6.3 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında, ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

6.4 Eğer ürünler İŞLETME' nin yapacağı değerlendirme sonucunda uygun bulunmaz ise İŞLETME alımın iptali ve başka bir firmadan teminde yasal haklarını kullanacaktır.

## 7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

7.1 Teslim süresi siparişimize müteakip 30(otuz) takvim günüdür.

7.2 Teslim edilecek malzemelerin nakliye ve diğer tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.

7.3 Teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

7.4 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere TL para birimi cinsinden toplam fiyat olarak verilecektir. Ödeme, YÜKLENİCİ'nin malzemeleri İŞLETME sahasına getirmesi ve İŞLETME yetkililerinin kontrollerinden ve gerekli belgeleri düzenlemesinden sonra, İŞLETME'nin planına göre yapılacaktır

**Emre Yiğit**  
Elektrik-Elektronik Müh.

**Nuran ERKUL**  
Elektrik-Elektronik Müh.