	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: BGA /20556 **SON TEKLİF VERME TARİH 12/11/2026 SAAT 15:00' a kadar**

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,KİK 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar KG	Birim Fiyatı (TL) ($) (€)	Toplam Bedel (TL) ($) (€)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TOTAL CARTER EP 220 VEYA MUADİLİ ALIMI	1850		
2	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TOTAL CARTER EP 320 VEYA MUADİLİ ALIMI	1480		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24120 Fax: 0344 524 25 80 - 82
E-Posta: mursel.caliskan@euas.gov.tr **Teknik Konularda :Mühendis Doğan AYDOS Dahili:24109**

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternetif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6- Komisyon kararlarında (‰ 5,69) sözleşme yapılması halinde (‰ 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 3330 kg Madeni Yağın santral teslimi satın alınması işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

a.Listede belirtilen Madeni Yağların alımı yapılacaktır Yağlara ait teknik özellikler Ek-1 de verilmiştir.

Kalem No	EÜAŞ Ambar Kodu	Malzeme Tanımı	Kg
1	3102012010422	Total Carter EP 220 veya muadili	1850
2	3102012031222	Total Carter EP 320 veya muadili	1480

3. TEKLİF VERME

Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere birim fiyat olarak verilecek ancak değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

4. TESELLÜM

a. Malzemenin teslim yeri İşletmemiz ambarlarıdır.

b. Ürünlerin ambalajında veya kendilerinde herhangi bir ezilme veya hasar olması durumunda kabul edilmeyecektir.

c. Madeni yağların üretim tarihi en geç 6 ay öncesine ait olması gerekmektedir.

d. Varillerin üzerine "FGD Servisi" etiketi yapıştırılacaktır.

e. Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir.

f. Ekte verilen teknik özellikler Total marka yağa ait olup aynı şartları sağlayan her marka yağ kabul edilecektir.

5. ÖDEME

Tesellüm bölümünde bahsedilen istek ve özelliklerde bir eksiklik ve kusur tespit edilmemesi halinde işletmemizin planına göre ödeme yapılacaktır.

Ek:Talep Edilen Madeni Yağların Teknik Özellikleri

Doğan AYDOS
Makine Mühendisi

Ek-1

TEKNİK BİLGİ FORMU

~~12/2023~~ CARTER EP

TotalEnergies

KARAKTERİSTİKLER

TEST	METOT	BİRİM	CARTER EP							
			68	100	150	220	320	460	680	1000
Yoğunluk @ 15 °C	ISO 3675	kg/m3	875	882	889	895	901	895	894	900
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm2/s	68	100	150	220	320	460	680	1000
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm2/s	8.9	11.3	14.7	19	24.3	34.3	45	43.5
Viskozite indeksi	ISO 2909	-	106	98	97	97	97	113	112	80
Parlama noktası	ISO 2592	°C	228	222	238	244	248	256	224	244
Akma noktası	ISO 3016	°C	-33	-27	-24	-18	-12	-12	-12	-9
FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	Fail stage	14	14	14	14	14	14	12	12
FZG Micro pitting - GFT Class	FVA 54	Fail stage	-	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya https://ms-sds.totalenergies.com adresinden temin edilebilir.
Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TotalEnergies Turkey Pazarlama A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.
Akkom Ofis Park 3. Blok No:2, 34768
Ümraniye/İstanbul