



FİYAT İSTEME FORMU

Doküman No	04.02.FR.09
Revizyon No	3
Revizyon Tarihi	15.11.2019
Yayın Tarihi	22.03.2019
Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: Ölçü Kont./19092

SON TEKLİF VERME TARİH/28.11/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	GÖZETLEME RÖLESİ (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	2 Adet		
2	ENDÜKTİF SENSÖR (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	7 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Ünvan Kaşe ve

İmza

TEKNİK ŞARTNAME**1. KONU**

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan endüktif sensörler ve gözetleme rölelerinin santral teslimi satın alınması işidir.

2.TARAFLAR


Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI


Kalem No	Temini Yapılacak Malzeme	Miktar
1	Gözetleme Rölesi	2 adet
2	Endüktif Sensör	7 adet

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hâlihazırda santralımızda kullanılmakta olan cihaza(Kiepe JMNC) ait görseller aşağıda paylaşılmıştır. Teklif edilecek sistem mevcudun aynısı veya muadili olacak ya da sistemde yapılacak değişikliklerle sisteme uygun hale getirilmiş muadili olacaktır.(Marka model bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır)



✓



- 4.2 Teklif edilecek hız gözetleme rölesinin besleme gerilimi **230 V AC, 50–60 Hz** olacaktır.
- 4.3 Teklif edilecek hız gözetleme rölesinin start-up gecikme süresi en az 45 saniye ayarlanabilir olacaktır.
- 4.4 Teklif edilecek hız gözetleme rölesi 8...12000 pulses/min aralığında üç kademeli ölçüm aralığına sahip olacaktır:
- I: 8...120 pulses/min
 - II: 80...1200 pulses/min
 - III: 800...12000 pulses/min
- 4.5 Teklif edilecek hız gözetleme rölesinin ince ve kaba ayar için Fine ve Coarse potansiyometreleri olacaktır.
- 4.6 Teklif edilecek hız gözetleme rölesi A1–A2 terminalleri üzerinden 24 V DC PNP çıkış verecektir.
- 4.7 Teklif edilecek hız gözetleme rölesi DIN ray montajına uygun olacaktır.
- 4.8 Teklif edilecek hız gözetleme rölesi CE ve EN standartlarına uygun olacaktır.
- 4.9 Teklif edilecek hız gözetleme rölesinin orijinal katalog/datasheet'i teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 4.10 Teklif edilecek endüktif sensör EN 60947-5-2 standardına uygun olacaktır.
- 4.11 Teklif edilecek endüktif sensörün gövde tipi silindirik olacaktır.
- 4.12 Teklif edilecek endüktif sensörün gövde çapı M30 olacaktır.
- 4.13 Teklif edilecek endüktif sensörün algılama mesafesi 10 mm olacaktır.
- 4.14 Teklif edilecek endüktif sensörün nominal besleme gerilimi 10–30 V DC olacaktır.
- 4.15 Teklif edilecek endüktif sensörün çıkışı PNP / NO olacaktır.
- 4.16 Teklif edilecek endüktif sensörün gövde koruma sınıfı en az IP67 olacaktır.
- 4.17 Teklif edilecek endüktif sensörün bağlantısı kablolu tip olacaktır.
- 4.18 Teklif edilecek endüktif sensör CE işaretli olacaktır.
- 4.19 Teklif edilecek hız gözetleme rölesi DIN ray (EN 60715) montajına uygun olacaktır.

1/2

- 4.20 Teklif edilecek endüktif sensörün orijinal katalog/datasheet'i teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 4.21 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan çalışma koşullarında çalışmaya uygun, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.
- 4.22 Teklif edilecek cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu ise montaj işletme personeli tarafından yapılacaktır. Cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu olmaması halinde yüklenici cihazları sisteme monte edecek, çıkabilecek tüm uyumsuzlukları giderecek ve cihazları sistemde sorunsuz çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 4.23 Montajdan sonra 15 gün süre ile cihazlar denenecek ve sorunsuz çalıştığı tespit edilirse kabul işlemleri yapılacaktır.
- 4.24 EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekliye/yükleniciye aittir.

5. TEKLİF VERME

- 5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.
- 5.2 İSTEKLİ teklif vermeden önce, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışma şartlarını yerinde inceleyecektir. **Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.**

6. MUAYENE VE TESELLÜM

- 6.1 Yüklenicinin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- 6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

- 7.1 Teslim edilecek malzemelerin teslimata kadar olan tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.
- 7.2 Teslimat toplu yapılacak olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.
- 7.3 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere toplam fiyat olarak TL veya TL ye çevrilebilir herhangi bir para birimi cinsinden verilecektir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.


Nuran ERKUL
Elektrik-Elektronik Mühendisi


Ömer AKMAN
Elektrik-Elektronik Mühendisi