

2019/51 dosya numaralı 25/12/2019 Çarşamba günü yapılacak olan Çelik kortlu konveyör bantların alımı ihalesine ait teknik şartname ekindeki soru formunda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

BANT ÖZELLİK SORU FORMU

EK-1 (Eski)

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

Bant tipi	ST1250x1600x6/4 D Kalite A1 Tip Makaraxmetre (10x250 m.), 2500 metre	STANDARD	Birimi	Şartname değeri	Teklif
Boyutlar	Genişlik (B)	ISO 15236-1	mm.	1600±12	
	Toplam Kalınlık (S1)	ISO 15236-1	mm.	14+/-1	
	Üst kaplama kalınlığı (S2)	ISO 15236-1	mm.	6	
	Alt kaplama kalınlığı (S3)	ISO 15236-1	mm.	4	
	Kenar kauçuğu genişliği (bk)	ISO 15236-1	mm.	min.15 max 40	
Halat (Kord)	Kord (Halat) çapı (d)	ISO 15236-2	mm.	max.4,9	
	Kord aralığı (t)	ISO 15236-2	mm.	14	
	Kord sayısı (n)	ISO 15236-2	adet	111	
	Kord yapısı			standartta uygun	
	Kord mukavemeti(halat kopma yükü)	ISO 15236-2	kN	min. 18,4	
	Kordların kaplama malzemesi	ISO 15236-2		standartta uygun	
	Kord sapma toleransı (halat sayısının en fazla %5 inde)	ISO 15236-1	mm.	standartta uygun	
Kaplama Kauçuğu	Tip	ISO 15236-1		D	
	Çekme mukavemeti	ISO 15236-1	Mpa	min.18	
	Uzama	ISO 15236-1	%	min.400	
Bant	Halat sıyrılma direnci	ISO 15236-1	N/mm	min. 15d+15	
	Kaplama / karkas ayırma mukavemeti	ISO 15236-1	N/mm	min.12	
	Aşınma	ISO 15236-1	mm ³	max.100	
	Sertlik	ISO 15236-1	Shore A	65+/-5	
	Oluklaşma	ISO 15236-1	F/L	min 0,18	
Eklem Malzemesi	Ekleme verimi	ISO 15236-4	%		
	Ekleme boyu	ISO 15236-4	mm.		
	Kademe sayısı	ISO 15236-4			
Konveyör üzerinde kullanılan özer bantın bantı ile sorunsuz birleşme ve çalışma durumu				Uygun	

2 - 10

BANT ÖZELLİK SORU FORMU

EK-1 (Yeni)

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

Bant tipi	ST1250x1600x6/4 D Kalite A1 Tip Makaraxmetre (10x250 m.), 2500 metre	STANDARD	Birimi	Şartname değeri	Teklif
Boyutlar	Genişlik (B)	ISO 15236-1	mm.	1600±12	
	Toplam Kalınlık (S1)	ISO 15236-1	mm.	14+/-1	
	Üst kaplama kalınlığı (S2)	ISO 15236-1	mm.	6	
	Alt kaplama kalınlığı (S3)	ISO 15236-1	mm.	4	
	Kenar kauçuğu genişliği (bk)	ISO 15236-1	mm.	min.15 max 40	
Halat (Kord)	Kord (Halat) çapı (d)	ISO 15236-2	mm.	max.4,9	
	Kord aralığı (t)	ISO 15236-2	mm.	14	
	Kord sayısı (n)	ISO 15236-2	adet	111	
	Kord yapısı			standarda uygun	
	Kord mukavemeti(halat kopma yükü)	ISO 15236-2	kN	min. 18,4	
	Kordların kaplama malzemesi	ISO 15236-2		standarda uygun	
	Kord sapma toleransı (halat sayısının en fazla %5 inde)	ISO 15236-1	mm.	standarda uygun	
Kaplama Kauçuğu	Tip	ISO 15236-1		D	
	Çekme mukavemeti	ISO 15236-1	Mpa	min.18	
	Uzama	ISO 15236-1	%	min.400	
	Yaşlandırma sonrası çekme (7günx700 C)	ISO 15236-1	MPa	min.13,5	
	Yaşlandırma sonrası uzama (7günx700 C)	ISO 15236-1	%	min.300	
Bant	Halat sıyrılma direnci	ISO 15236-1	N/mm	min. 15d+15	
	Yaşlandırma sonrası sıyrılma (150'x1450 C)	ISO 15236-1	N/mm	min. 15d+15	
	Kaplama / karkas ayırma mukavemeti	ISO 15236-1	N/mm	min.12	
	Aşınma	ISO 15236-1	mm3	max.100	
	Sertlik	ISO 15236-1	Shore A	65+/-5	
	Oluklaşma	ISO 15236-1	F/L	min 0,18	
Eklem Malzemesi	Ekleme verimi	ISO 15236-4	%		
	Ekleme boyu	ISO 15236-4	mm.		
	Kademe sayısı	ISO 15236-4			
Konveyör üzerinde kullanılan özer bantın bantı ile sorunsuz birleşme ve çalışma durumu				Uygun	

Fatih YANIK
Ticaret ŞefiZülfikar FİDAN
İşletme Müdür Yrd.
(İdari-Mali)