



## FİYAT İSTEME FORMU

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman No      | 04.02.FR.09 |
| Revizyon No     | 3           |
| Revizyon Tarihi | 15.11.2019  |
| Yayın Tarihi    | 22.03.2019  |
| Sayfa No        | 1/1         |

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No:DIŞ TESİS/20438

SON TEKLİF VERME TARİH/...../...../2026 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. **Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).**

Fatih YANIK  
Ticaret Şefi

### FİYAT TEKLİFİ

| Sıra                                                                                                                                                                     | Malzeme                                                                                                                                   | Miktar<br>(ADET) | Birim Fiyatı<br>(TL) (\$) (€) | Toplam Bedel<br>(TL) (\$) (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | <b>HİDROLİK YAĞ ALIMI</b><br>(SHELL TELLUS 32 veya dengi)<br>4180 (±%5) Litre - 20 Varil/Teneke<br>(Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre) | 4180<br>Litre    |                               |                               |
| Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. <b>Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.</b> |                                                                                                                                           |                  | KDV HARİÇ<br>TOPLAM TUTAR:    |                               |

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr Dahili: 24046 Teknik Konularda : Ramazan ATAK Dahili:24127

#### TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69 ) sözleşme yapılması halinde (% 9,48 ) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.**
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026  
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe  
ve imza

## TEKNİK ŞARTNAME

### I-KONU

EÜAŞ / Afşin Elbistan B Termik İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan madeni yağların teknik şartnameye uygun olarak temini ve İşletmemiz ambarına teslimi işidir.

### II-KAPSAM

Bu şartname temin edilecek madeni yağlara ait; işin miktarı ve özellikleri, muayene ve testler,gizlilik ile garanti maddelerini kapsar.

### III-İŞİN MİKTARI ve ÖZELLİKLER

1- Satın alınacak madeni yağların cinsi, miktarı ve ambalaj tipi aşağıda verilmiştir.

| Sıra No | Yağın cinsi                | Miktarı (Litre/kg) | Ambalaj Tipi    |
|---------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1       | Shell Tellus 32 veya dengi | 4180 (±%5) Litre   | 20 VARİL/TENEKE |

- 2- Üreticilere göre ambalaj miktarları değişiklik gösterdiğinden talep edilen miktarlarda  $\pm\%5$ 'lik bir opsiyon öngörülmüştür. Ödeme  $\pm\%5$ 'lik opsiyona göre yapılacaktır.
- 3- Teklif edilen madeni yağlar Ek-1'de belirtilen teknik özellikleri sağlayacaktır.
- 4- Yüklenici firmanın teslim edeceği yağlar, teslim tarihine göre son 9 (dokuz) ay içinde imal edilmiş olmalıdır. Daha önce imal edilmiş yağlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Endüstriyel dişli yağları DIN 51517-3, hidrolik yağlar DIN 51524-2 standartlarını karşılayacaktır.

### IV- MUAYENE ve TESTLER:

1. Gelen yağ fiçileri kontrol edilecek ve hasar görmüş, kapağı açılmış, sızıntı olan, üzerinde üretim tarihi-marka vb. etiket bilgileri olmayan yağ fiçileri kabul edilmeyecektir. Kabul edilmeyen bu fiçiler için yüklenici tüm nakliye vb. masraflar kendisine ait olmak üzere 45 (kırk beş) takvim gününde yeni yağ fiçilerini işletmeye teslim edecektir.
2. Tüm madeni yağların ambalajlarının üzerinde ilgili standartlar ve mevzuatlar gereği bulunması gereken tüm bilgiler bulunacaktır.
3. İşletmeye teslim edilecek yağların üretim tarihi, teslim tarihi itibarıyla en çok 9 (dokuz) ay olabilir. Teslim tarihi itibarıyla işletme sahasına getirilen yağların üretim tarihi üzerinden 9 (dokuz) aydan fazla bir süre geçmiş ise bu yağlar reddedilecektir. Eski tarihli yağlar yerine yüklenici firma 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde uygun yağları işletme sahasına getirecektir.
4. Gerekli görülmesi halinde işletme sahasına getirilen yağlardan sondaj usulü seçilen fiçiden alınacak yağ numuneleri ilgili normlara göre EÜAŞ tarafından test ettirilecektir. Test ücreti ve diğer masraflar EÜAŞ tarafından karşılanacaktır. Hangi testlerin yapılacağı EÜAŞ tarafından belirlenecektir.

5. Testlerin kesinlik deęerleri (tekrarlanabilirlik ve uyarlıkları) ve deney sonuçlarının deęerlendirilmesi, teknik şartname ve ilgili standartlara gre yapılacaktır. Test sonuçları uygun olmayan (Ek-1 de istenen zellikleri saęlamayan) her bir kalemdeki yaędan 2’şer adet şahit numune, sondaj usul ile İřletme Mdrlęmz personeline belirlenen varil veya kova veya tenekelerden alınacaktır. Kalem bazında alınan bu şahit numuneler (2 adet) yine EAř tarafından belirtilen kurumlara teste gnderilecektir. Kalem bazında gnderilen şahit numunelerden bir tanesi dahi Ek-1 de istenen zellikleri saęlamazsa uygun olmayan kalemdeki yaęların tamamı nakliye ve nakliye creti ykleniciye ait olmak zere iade edilecektir.
6. İřletme Mdrlęmz istedięi testleri yaptırma veya yaptırmama hakkına sahiptir.
7. Yapılan kontroller neticesinde iřletmeye sahasına getirilen yaęların uygun olması ve gerekli evrakların tam olması halinde yaęların tesellm yapılacaktır.

## **V-GİZLİLİK**

EAř kurumsal aęını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza eriřen İstekli/Yklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hibir řekilde nc taraflarla paylařmayacaklardır. Aksi halde oluřabilecek zafiyetlere karřı tm sorumluluk istekli/ykleniciye aittir. İstekli/Yklenici řirketimizin bilgi gvenlięi kapsamında tanımlanan politika ve prosedrlere uymakla ykmldr.

Bu kapsamda idare ile yklenici arasında gizlilik szleřmesi imzalanacaktır.

## **VI-GARANTİ**

Yaęlar iin en az 2 (iki) yıl stokta bozulmadan kalma garantisi verilecektir.

Q M

## **DİĞER HUSUSLAR**

### **I- KAPSAM:**

Bu şartname; teklif ekinde verilecek belgeler, kabul işlemleri, fiyat, ambalaj ve nakliye, teslim yeri ve süresi, kabul işlemleri, ödeme ile cezayı kapsar.

### **II-TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER:**

İstekliler, teklif vermeden önce İşletme Müdürlüğüne giderek alım konusu ürün hakkında bilgi alabileceklerdir. Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.

İstekliler, kendilerinin veya yetkili bayisi/yetkili satıcısı oldukları firmanın madeni yağların imalatçısı olduklarını gösterir TSE, DIN, ISO vb. belgeyi sunacaktır. İstekli, eğer madeni yağların imalatçısı firmanın yetkili bayisi, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi ise yetkili bayii, yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesini sunacaktır. İstekliler, ayrıca teklif ettikleri madeni yağların marka ve modelini tekliflerinde belirteceklerdir. YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen şartları yerine getirmede İŞLETME siparişi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İstekliler önerdikleri yağa ait teknik özellikleri (data sheet veya PDS) Teknik şartname III. İŞİN MİKTARI ve ÖZELLİKLER maddesine ve Ek-1 de belirtilen yağ özellikleri tablosuna uygun bir şekilde tekliflerine ekleyeceklerdir.

### **III- FİYAT:**

İstekliler, alım konusu ürünler için, İşletme Müdürlüğü teslimi olarak, TL veya konvertiblesi T.C. Merkez Bankası'na kabul gören para birimi cinsinden birim ve toplam fiyat vereceklerdir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Kısmi Teklif verilemeyecektir.

### **IV- AMBALAJ ve NAKLİYE:**

Ambalaj içerisinde bulunan ürünlerin teknik değerleri ve isimleri şartnamede belirtildiği gibi ambalaj üzerine yazılacaktır.

Temin edilecek ürünlerin sevkiyatı, ulusal veya uluslararası nakliyeye ve depolamaya uygun, taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler için nakliyeden kaynaklı tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.

### **V - TESLİM YERİ VE SÜRESİ:**

**Teslim yeri:** Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğüdür.

**Teslim şekli ve süresi:** Ürünler sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

**VI- KABUL İŞLEMLERİ:**

Ürünlerin tamamı, numunelerin uygun bulunmasına müteakip en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde İşletmeye teslim edilmiş olacaktır. Termin programında gecikme yaşandığında veya İşletmemize getirilen mekanik termik şalt elemanlarının teknik özelliklerinin uygun olmaması halinde, ürünler firmaya iade edilecektir. Uygun görülmeyle iade edilen ürünler için Yüklenicinin bir bedel veya hak talebinde bulunması söz konusu değildir.

**VII- ÖDEME:**

Ödeme, yüklenicinin malzemeleri İşletme sahasına getirmesi ve İşletme yetkililerinin kontrollerinden ve deneme süresinden sonra, İşletmenin planına göre yapılacaktır.

**Ek-1: Yağların Teknik Özellikleri**

  
**Ramazan ATAK**

**Dış Tesis Bakım Mühendisi**

  
**Hasan YILMAZ**

**Dış Tesis Bakım Başmühendisi**

## Ek-1: Yağların Teknik Özellikleri

| HİDROLİK SİSTEM YAĞI | FİZİKSEL ÖZELLİKLER                                |                                  | TEST METODLARI                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                      | Miktarı- Ambalaj Tipi                              | 4180 (+/- %5) Litre varil/teneke | -                                                                    |
|                      | Baz Yağ Tipi                                       |                                  | -                                                                    |
|                      | Viskozite Sınıfı (VS)                              | 32                               | ISO 3448/ISO 32                                                      |
|                      | Kinematik Viskozite @40 C,cSt (mm <sup>2</sup> /s) | 31,4-32                          | ASTM D 445 (TS 1451 EN ISO 3104) veya yerlerine geçen standarta göre |
|                      | Viskozite İndeksi, en az                           | Min. 98                          | ASTM D 2270 (TS 3096 ISO 2909) veya yerlerine geçen standarta göre   |
|                      | Yoğunluk (15 °C da ) (kg/m <sup>3</sup> )          | 872-875                          | ASTM 1298 TS 1013 EN ISO 12185 veya yerlerine geçen standarta göre   |
|                      | Akma Noktası (°C), en çok                          | -30 max                          | ASTM D 97, TS 1233 ISO 3016 veya yerlerine geçen standarta göre      |
|                      | Parlama Noktası (°C) (AÇIK KAP), en az             | Min. 212                         | ASTM D 92 ( TS EN ISO 2592 veya yerlerine geçen standarta göre       |