



FİYAT İSTEME FORMU

Doküman No	04.02.FR.09
Revizyon No	3
Revizyon Tarihi	15.11.2019
Yayın Tarihi	22.03.2019
Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: ÖLÇÜ KONTROL/18449

SON TEKLİF VERME TARİH/...../...../2025 **26/06** SAAT **15:00'** a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	ELEKTROPNÖMATİK POZİSYONER	5 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Ünvan Kaşe ve

İmza

TEKNİK ŞARTNAME**1. KONU**

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 5 adet elektropnömatik pozisyonerin satın alınması işidir.

2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeyi sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI

Ürün	Adet
Elektropnömatik pozisyoner	5

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1 Halihazırda kullanılmakta olan Masoneilan 4202E model Elektropnömatik Pozisyonerlerin aynısı veya muadillerinin temini yapılacaktır. Teklif edilen malzemenin çalışma, emniyet şartları ve montaj açısından yukarıda adları verilen cihazlar ile tamamen uyumlu olması, aynı görevi yerine getirmesi ve aynı çalışma karakteristiğini göstermesi gerekmektedir. Marka model bilgileri bilgilendirme amaçlı verilmiştir.

- Tip: Kam Geribildirimli, Dengeli Kuvvet
- Double acting type
- Exproof olması şart değildir
- 50 ° Dönerli
- M6x34L bağlantı tipi
- G 1/2 – 1/4 NPT hava bağlantısı
- 4-20 mA analog output
- Giriş Sinyali/Nominal Giriş Direnci: 4~20mA/250Ω (1/2 bölme aralığı mevcut)
- Giriş Basıncı : 130~700 kPa
- Boru Birleştirilmesi: G1/2
- Malzeme (Gövde/Kapak) : Alüminyum Pres Döküm

4.2 Teklif edilecek ürün -20...+83 °C sıcaklıkta sorunsuz çalışacaktır. En az IP 65 Koruma seviyesini sağlayacaktır.

4.3 YÜKLENİCİ Ortaya çıkabilecek tüm uyumsuzlukları giderecek ve cihazı sistemde sorunsuz çalışır vaziyette teslim edecektir. İŞLETME teslim edilecek cihazın sisteme uyumluluğunu görmek adına 15(on beş) güne kadar test edebilir.

4.4 Teklif edilecek ürün bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.

5. TEKLİF VERME

5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.

5.2 İSTEKLİ istediği takdirde, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışacağı ortamı yerinde görebilir ve istediği her türlü bilgiyi alabilir.

6. MUAYENE VE TESELLÜM

6.1 YÜKLENİCİ'nin sağlayacağı ürün hiç kullanılmamış, ambalaj ağızları açılmamış olacaktır. Ambalajın dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir

6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında, ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

6.3 Eğer ürünler İŞLETME' nin yapacağı değerlendirme sonucunda uygun bulunmaz ise İŞLETME alımın iptali ve başka bir firmadan teminde yasal haklarını kullanacaktır.

7. TESLİM YERİ VE FİYAT

7.1 Teslim edilecek malzemenin nakliye ve diğer tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.

7.2 Teslimat toplu yapılacak olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

7.3 **Teslim süresi** siparişi müteakip 90 (doksan) takvim günüdür.

7.4 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere TL cinsinden toplam fiyat olarak verilecektir.

7.5 Ödeme, YÜKLENİCİ'nin malzemeyi İŞLETME sahasına getirmesi ve İŞLETME yetkililerinin kontrollerinden ve gerekli belgeleri düzenlemesinden sonra, İŞLETME'nin planına göre yapılacaktır

7.6 İthal yolla temin edilecek olan ürün işletme ambarına teslim edilinceye kadar ki gümrük işlemleri, harç, nakliye vb. tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır

Ömer AKMAN
Elektrik-Elektronik
Mühendisi

Nurhan ERKUL
Elektrik-Elektronik Müh.
Mühendisi